



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010307265421

委托人名称、地址

南电电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区（温州市宇通塑料有限公司内）

生产者（制造商）名称、地址

南电电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区（温州市宇通塑料有限公司内）

生产企业名称、地址

南电电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路2号

产品名称和系列、规格、型号

漏电断路器

SHMB5LE-80、SHMB5LE-80S、SHMB5LE-80H；Ue：AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P)；Ui：500V；Uimp：4kV；In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A；瞬时脱扣特性：B型、C型、D型；SHMB5LE-80：Ics=Icn=4000A；SHMB5LE-80S：Ics=Icn=6000A；SHMB5LE-80H：Ics=7500A、Icn=10000A；IΔm：2000A；IΔn：30mA、50mA、75mA、100mA、200mA、300mA/AC型；漏电脱扣器类型：电子式；极数：1P+N(仅一个保护极，N极常通)、2P、3P、3P+N(三个保护极，N极常通)、4P；(1P+N、3P+N 不适用于隔离用，2P、3P、4P 适用于隔离用)

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014；GB/T16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2019年12月30日 有效期至：2024年12月30日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

Q 2504345



扫描全能王 创建