



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2011010307491887

委托人名称、地址

南电电气有限公司  
乐清市柳市镇象阳工业区（温州市宇通塑料有限公司内）

生产者（制造商）名称、地址

南电电气有限公司  
乐清市柳市镇象阳工业区（温州市宇通塑料有限公司内）

生产企业名称、地址

南电电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路2号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

SHMM1E-250; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 250A(Ir1: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; Icw: 5kA/0.5s; H 型: Ics: 50kA; Icu: 85kA; Icw: 5kA/0.5s; 使用类别: B 类; 极数: 3P、4P (带 3 个保护极, N 极可开闭), 产品适用于隔离功能; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2019 年 06 月 18 日 有效期至：2021 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2011 年 08 月 10 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：

陆楠



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

Q 2335514



扫描全能王 创建



# 中国国家强制性产品认证证书


附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2011010307491887

纸 号: 2335514

型号的解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



## 中国质量认证中心

