



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017010307954811

委托人名称、地址

南电电气有限公司  
乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)

生产者(制造商)名称、地址

南电电气有限公司  
乐清市柳市镇象阳工业区(温州市宇通塑料有限公司内)

生产企业名称、地址

南电电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路2号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

SHMM1L-250、SHMM1L-250M; Ui: 1000V; Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、3P+N、4P); In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式; SHMM1L-250: lcs: 25kA; lcu: 35kA; SHMM1L-250M: lcs: 35kA; lcu: 50kA; IΔn: 50mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA(任选三档分级可调)/AC型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔm: 12.5kA; 使用类别: A类; 极数: 2P(适用于隔离用)、3P(适用于隔离用)、3P+N(三个保护极,带不可开断中性线,不适用于隔离用)、4P(三个保护极,N极可开闭,适用于隔离用)

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,特发此证。

发证日期: 2019年06月18日 有效期至: 2022年04月12日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2017年04月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任:

陆楠



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2338839



扫描全能王 创建