



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2007010307254796

委托人名称、地址

南电电气有限公司
乐清市柳市镇象阳工业区（温州市宇通塑料有限公司内）

生产者（制造商）名称、地址

南电电气有限公司
乐清市柳市镇象阳工业区（温州市宇通塑料有限公司内）

生产企业名称、地址

南电电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路2号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

SHMM1-400; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V/AC690V; In: 225A、250A、315A、350A、400A; AC400V: L型: Icu: 50kA, Ics: 35kA; M型: Icu: 65kA, Ics: 42kA; H型: Icu: 100kA, Ics: 65kA; AC690V: L型、M型、H型: Ics: 15kA, Icu: 20kA; 使用类别: A类; 极数: 3P（三个保护极，适用于隔离用）、4P（三个保护极，N极可开闭，适用于隔离用）; 配用的辅助触头: 一常开一常闭或二常开二常闭; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC230V/0.15A; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2019年06月18日 有效期至：2024年01月21日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2007年11月14日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

Q 2335509



扫描全能王 创建



中国国家强制性产品认证证书

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2007010307254796

申请编号 Application No. : A2018CCC0307-2841862

申请人(委托人) Applicant: 南电电气有限公司 / Nandian Electric Co.,Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2007010307254796

变更产品名称: 塑料外壳式断路器

Name of Product Modified: Moulded Case Circuit Breaker

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	安装方式变更	固定式;	固定式、插入式;
2	额定电压变更	AC400V (L、M) ;	AC400V/690V (L、M、H) ;
3	分断能力变更	L 型:Icu:35kA;Ics:50kA; M 型:Ics:42kA;Icu:65kA;	L 型:Icu:35kA;Ics:50kA; M 型:Ics:42kA;Icu:65kA; H 型:Ics:65kA; Icu:100kA; L,M,H 型 AC690V:Ics:15kA;Icu:20kA;
4	增加辅助触头	无;	有;
5	Ui 变更	800V;	1000V;
6	Uimp 变更	8kV;	12kV;
7	外壳(机座,盖,手柄) 供应商变更	乐清市海达胶塑配件厂;	乐清市海达胶塑配件厂; 乐清市鹏鑫 电器厂;
8	转轴供应商变更	乐清市海达胶塑配件厂;	乐清市海达胶塑配件厂; 乐清市鹏鑫 电器厂;
9	锁扣,跳扣,再扣供应商	乐清市泰和电器贸易有限公司;	浙江泰欣电器有限公司; 乐清市创佳

第 1 页 / 共 2 页



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



扫描全能王 创建



中国国家强制性产品认证证书

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2007010307254796

	变更		电器有限公司; 乐清市通宇电气有限公司; 南电电气有限公司;
10	静动主触头供应商变更	瑞安市永明电工合金厂	瑞安市永明电工合金厂; 上海电器股份有限公司人民电器厂; 浙江天银合金技术有限公司;
11	热磁式脱扣单元牌号变更	FPA721-110;	FPA721-110、5J1580;
12	热磁式脱扣单元供应商变更	乐清市金利双金元件厂;	乐清市金利双金元件厂; 浙江天盛双金科技有限公司;
13	主触头弹簧供应商变更	乐清市杰灵弹簧厂;	乐清市杰灵弹簧厂; 乐清市东风弹簧制造有限公司;
14	灭弧罩供应商变更	乐清市昌正电器有限公司;	乐清市昌正电器有限公司; 乐清市广坤电器有限公司; 乐清市通宇电气有限公司; 乐清市金瓯机电配件有限公司;
15	到期换证	2019-10-29;	延期 5 年;

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 (Date) : 2019 年 01 月 21 日

第 2 页 / 共 2 页



主任: 陆楠



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2007010307254796

纸 号：2189463

型号的解释：

SHM	M	1	-	400	□	/	□	3□0	□
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力：L、M、H
- (6) 极数：3 代表三级、4 代表四极（三个保护级，N 级可开闭）
- (7) 脱扣器方式及附件代号： 300：无附件； 310：带分励脱扣器，
320：带辅助触头， 330：带欠压脱扣器，
340：带分励脱扣器及辅助触头
350：带分励脱扣器及欠压脱扣器
360：带两组辅助触头
- (8) 带 P：带电动操作机构

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2007010307254796

纸 号: 2335509

型号的解释:

SHM	M	1	-	400	□ /	□	3□0	□
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力: L、M、H
- (6) 极数: 3 代表三级、4 代表四极 (三个保护级, N 级可开闭)
- (7) 脱扣器方式及附件代号: 300: 无附件; 310: 带分励脱扣器,
320: 带辅助触头, 330: 带欠压脱扣器,
340: 带分励脱扣器及辅助触头
350: 带分励脱扣器及欠压脱扣器
360: 带两组辅助触头
- (8) 带 P: 带电动操作机构

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心

