



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017010307985567

委托人名称、地址

南电电气有限公司
乐清市柳市镇象阳工业区（温州市宇通塑料有限公司内）

生产者（制造商）名称、地址

南电电气有限公司
乐清市柳市镇象阳工业区（温州市宇通塑料有限公司内）

生产企业名称、地址

南电电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路2号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

SHMM3E-250M/3300, SHMM3E-250M/4300, SHMM3E-250H/3300, SHMM3E-250H/4300; Ue: AC400V/AC690V;
In: 250A (100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调); Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
过电流脱扣器类型: 电子式; M: 400V; lcs: 35kA; lcu: 50kA; lcv: 5kA/0.5s; 690V: lcs: 10kA;
lcu: 20kA; H: 400V; lcs: 50kA; lcu: 70kA; lcv: 5kA/0.5s; 690V: lcs: 10kA; lcu: 20kA; 使用
类别: B 类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、4P (三个保护极, N 极可开闭, 适用于
隔离用)

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 06 月 18 日 有效期至: 2022 年 07 月 21 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017 年 07 月 21 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2338842



扫描全能王 创建