



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015010307753911

委托人名称、地址

南电电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区（温州市宇通塑料有限公司内）

生产者（制造商）名称、地址

南电电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区（温州市宇通塑料有限公司内）

生产企业名称、地址

南电电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路2号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流保护断路器

SHMM1LZ-630; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In: 630A (250A-630A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; lcs: 50kA; lcu: 65kA; lcu: 8kA/0.5s; IΔn: 100mA、300mA、500mA、1000mA 分级调节/AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔm: 25%lcu; 使用类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s-60s; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用), 4P(三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)。

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2019 年 07 月 22 日 有效期至: 2024 年 07 月 22 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 02 月 06 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2350480



扫描全能王 创建



中国国家强制性产品认证证书

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2015010307753911

申请编号 Application No. : A2019CCC0307-3134498

申请人 (委托人) Applicant: 南电电气有限公司 / Nandian Electric Co.,Ltd.

证书编号 Certificate No. (变更前 Original): 2015010307753911

变更产品名称: 剩余电流保护断路器

Name of Product Modified: Residual Current Operated Circuit Breakers

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	额定冲击耐受电压 Uimp (产品结构未变)	Uimp: 8kV	Uimp: 12kV
2	额定绝缘电压 Ui (产品结构未变)	Ui: 800V	Ui: 1000V
3	热磁式脱扣单元供应商名称变更	中国瑞萨电子有限公司	瑞萨电子(中国)有限公司
4	漏电检测与控制电路电子组件板供应商名称变更	中国瑞萨电子有限公司	瑞萨电子(中国)有限公司
5	生产厂地址变更(实际地址未搬迁)	乐清市柳市镇象阳工业区 (温州市宇通塑料有限公司内)	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区柏思德路 2 号

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 (Date) : 2019 年 07 月 22 日

第 1 页 / 共 1 页



主任:

陆楠



中国质量认证中心

